



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Белгородскому району)

ул. Транспортная, 10, п. Северный,
Белгородский район, 308519
телефон: 39-01-39, Факс: 39-00-65
эл. адрес: gpn-belg-rn@belmchs.ru

Директору МОУ «Беловская средняя
общеобразовательная школа
им. С.М. Осташенко
Белгородского района»

Цыбиной Л.Н.

24.12.2020 г. № 866-4-9-16

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«24» декабря 2020 г.

п. Северный

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, старший инспектор отдела НД и ПР по Белгородскому району – государственный инспектор Белгородского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Ильченко Артем Альбертович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 173 от «24» декабря 2020 г. по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, должностное лицо, гражданина (ку).

(нужное выделить)

директора МОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа им. С.М. Осташенко Белгородского района» Цыбину Любовь Николаевну

(полное наименование юридического лица или ФИО виновного лица)

зарегистрированное, проживающая по адресу: с. Беловское, ул. Октябрьская, дом 9, кв. 1.
(нужное подчеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

14 декабря 2020 года Прокуратурой Белгородского района Белгородской области совместно с инспектором ОНД и ПР по Белгородскому району, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности МОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа им. С.М. Осташенко Белгородского района», осуществляющая деятельность по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Беловское, ул. Центральная, д. 33, должностное лицо – МОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа им. С.М. Осташенко Белгородского района» Цыбина Любовь Николаевна.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Нарушил(а) требования пожарной безопасности, установленные, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» а именно:

запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ);

при эксплуатации эвакуационных путей (коридор 1 этажа) допущено размещение различных материалов, изделий (столы) п. 36 п.п. б) ППР в РФ;

руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (отсутствует часть знака, в коридоре 2 этажа) п. 43 ППР в РФ;

запорно-пусковое устройство огнетушителя № 8 не опломбировано одноразовой пломбой п. 475 ППР в РФ.

На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 23.34., 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения указанного выше, зафиксированного в постановлении от 16 декабря 2020г

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших

2. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить в письменной форме о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в виде наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

(подпись лица, вынесшего представление)

Ильченко А.А.
(расшифровка подписи)

Представление получил

«24» декабря 2020 г. директор МОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа им. С.М. Осташенко Белгородского района»

(дата, должность подпись)

Цыбина Любовь Николаевна
(ФИО)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Российская Федерация
Белгородская область
Белгородский район
Управление образования
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Беловская средняя
общеобразовательная школа
им. С. М. Остащенко
Белгородского района Белгородской области»
308517 с. Беловское, ул. Центральная, 33
тел. факс 8(4722) 29-10-19
e-mail: belovsch@yandex.ru

30.12.2020 г. № 1259

Прокурору
Белгородского района
старшему советнику юстиции

С.И. Белоковаленко

О рассмотрении предписания

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Беловская средняя общеобразовательная школа им. С. М. Остащенко Белгородского района Белгородской области» рассмотрено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 24 декабря 2020 года № 866-4-9-16

По существу рассмотрения сообщаем следующее:

1. Заменены запоры на дверях эвакуационных выходов.
2. Эвакуационные пути освобождены от изделий (столов).
3. Заменены знаки пожарной безопасности (коридор 2 этажа).
4. Запорно-пусковое устройство огнетушителя № 8 опломбировано.
5. За халатное отношение к должностным обязанностям, наказан заместитель директора по АХЧ Кононенко Е.С.

Директор МОУ «Беловская СОШ»:  Л.Н. Цыбина

